

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03073
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388714
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Конструктив-Строй". Адрес: 140083, Московская область, г. Лыткарино, ул. Степана Стеанова, д. 2, кв. 1. ОГРН: 1115027010867. Телефон (наименование и место-нахождение заявителя) +7-499-321-52-96.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Конструктив-Строй". Адрес: 140083, Московская область, г. Лыткарино, ул. Степана Стеанова, д. 2, кв. 1. ОГРН: 1115027010867. Телефон (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) +7-499-321-52-96.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система конструктивной огнезащиты стальных конструкций "ПИРОЩИТ» из плит теплоизоляционных минераловатных "ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛ" (ТУ 5762-023-00281476-2014) и универсального термостойкого клея "ПИРОКВАРЦ" (ТУ 5745-005-16767071-2003 Изм. №1, расход 1,8-2 кг/кв.м). Технологический регламент № 92710672-М-2015 от 20.04.2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009. 3 группа огнезащитной эффективности (не менее 90 мин.), при толщине покрытия из плит теплоизоляционных минераловатных "ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛ" не менее 30 мм; 1 группа огнезащитной эффективности (не менее 150 мин.), при толщине покрытия из плит теплоизоляционных минераловатных "ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛ" не менее 50 мм.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3307-С/ТР от 10.04.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2656-АП от 01.04.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 03.10.2013 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.04.2015 по 09.04.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов